〔1〕仕様

1. AY-Y40SV―― AU-Y40SVY

形名			室内機 AY-Y40SV	室外機 AU-Y40SVY
性能	冷房能力（kW）		4.0（0.6～4.8）	
	暖房能力（kW）		5.0（0.7～7.7）	
	暖房低温能力（kW）		5.6	
	除湿能力（L/h）		2.1	
	風量（m^3/min）	冷房 / 暖房	10.2/ 10.9	32.5 / 28.2
	騒音（dB）	冷房 / 暖房	46 / 48	48/ 49
電気特性	電源（V）		単相 200	
	消費電力（W）	冷房	1130（120～1740）	
		暖房	1140（120～2280）	
	運転電流（A）	冷房	6.0	
		暖房	6.0	
	運転力率（%）	冷房	94	
		暖房	95	
	始動電流（A）		6.0	
	圧縮機出力（W）		ツイン 750	
	送風機出力（W）		36	41
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	ファンスピード		11 速	7 速
	風向調節		上下（自動）・左右（自動）	
換気の有無			有	—
温度調節器			電子式プッシュサーモ	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ（m）			0.85（左出し）・1.4（右出し）	
フィルター			PET 製ネット（防カビ）	
ドレン口			ドレンホース付（長さ 0.45m）左右取換可 先端形状：φ18 ㎜及び φ16 ㎜ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ（㎝）		細管 40 太管 35 （補助パイプ曲げ R から先端まで ）	
	配管太さ	細管	φ6.35（1/4″ ）	
		太管	φ9.52（3/8″ ）	
	配管接続		フレア	
	冷媒量〔R-410A〕（g）		1080	
	能力可変回路		インバーター方式（9～116Hz）	
製品質量（㎏）			13	34
ユニット間配線			3 芯（VVF ケーブル φ2.0 ㎜）	
使用コンセント			250V－15A	
使用ブレーカー			2P,220V,20A	
認証マーク			JET	
テレコン端子			JEM-A 対応（オプション）	
最大配管長さ			15m(10m を超える場合は 1m 当り 20g の冷媒を補充）	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ねじ一式、コードクランプ、室外ユニット用ドレン口、リモコン、乾電池（R03：2 本）、リモコンホルダー、チュウイラベル、虫ヨケキャップ A、虫ヨケキャップ B、換気ホース、キュウスイクチ	

2. AY-Y50SV ― AU-Y50SVY

形名			室内機 AY-Y50SV	室外機 AU-Y50SVY
性能	冷房能力（kW）		5.0（0.7～5.4）	
	暖房能力（kW）		6.0（0.7～8.6）	
	暖房低温能力（kW）		6.2	
	除湿能力（L/h）		2.8	
	風量（m^3/min）	冷房 / 暖房	11.2/ 12.1	32.5 / 34.4
	騒音（dB）	冷房 / 暖房	46 / 48	50/ 51
電気特性	電源（V）		単相 200	
	消費電力（W）	冷房	1680（130～2300）	
		暖房	1490（130～2700）	
	運転電流（A）	冷房	9.0	
		暖房	8.0	
	運転力率（%）	冷房	93	
		暖房	93	
	始動電流（A）		9.0	
	圧縮機出力（W）		ツイン　1100	
	送風機出力（W）		36	41
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	ファンスピード		11 速	7 速
	風向調節		上下（自動）・左右（自動）	
換気の有無			有	―
温度調節器			電子式プッシュサーモ	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ（m）			0.85（左出し）・1.4（右出し）	
フィルター			PET 製ネット（防カビ）	
ドレン口			ドレンホース付（長さ 0.45m）左右取換可 先端形状：φ18 ㎜及び φ16 ㎜ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ（㎝）		細管 40　太管 35 （補助パイプ曲げ R から先端まで ）	
	配管太さ	細管	φ6.35（1/4″）	
		太管	φ9.52（3/8″）	
	配管接続		フレア	
	冷媒量〔R-410A〕（g）		1040	
	能力可変回路		インバーター方式（9～113Hz）	
製品質量（㎏）			13	35
ユニット間配線			3 芯（VVF ケーブル φ2.0 ㎜）	
使用コンセント			250V － 15A	
使用ブレーカー			2P,220V,20A	
認証マーク			JET	
テレコン端子			JEM-A 対応（オプション）	
最大配管長さ			15m(10m を超える場合は 1m 当り 20g の冷媒を補充）	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ねじ一式、コードクランプ、室外ユニット用ドレン口、リモコン、乾電池（R03：2 本）、リモコンホルダー、チュウイラベル、虫ヨケキャップ A、虫ヨケキャップ B、換気ホース、キュウスイクチ	

〔2〕製品寸法図

1. 本体寸法図

1.1. 室内機

1.2. 室外機

2. 取付寸法図

本体センター
単位：mm
798
580
268
155
450
400
87
131
400
94
150
200
138
回り縁
※C
※D
8.5
23
48
212
260
40
取付アングル使用時
据付可能寸法 395～650
Φ70穴中心
Φ65穴中心
Φ60穴中心
ハイカンゲージ
※B
※A刻印
※E
くびれ部分
据付板の"ハイカンゲージ"固定部
ストッパ部
鴨居
71
88
265
62
329
88
71
左配管穴中心
室内機外形
後ろ配管穴中心
【配管穴位置決め方法】
1. 据付板に備え付けの"ハイカンゲージ"を
配管穴あけ方向いっぱいに引き出す。
その際、"ハイカンゲージ"の「ストッパ部」が
据付板の "0" の位置に当たっていることを確認してください。
2. "ハイカンゲージ"先端部を壁に押し当てて、配管穴の中心に印をつけます。
"ハイカンゲージ"先端部は中心がΦ65で、上下にΦ70、Φ60の印になっています。
3. "ハイカンゲージ"を元の位置に戻して、配管穴あけをしてください。
ハイカンゲージ
ストッパ部
Φ70用
Φ65用
Φ60用
くびれ部分
《配管穴中心の拡大図》
ハイカンゲージ
（後ろ配管）
Φ 70穴中心
Φ 65穴中心
Φ 60穴中心
※左配管時の穴あけは、"ハイカンゲージ"を左側
に付け替えて上記作業を実行してください。
"ハイカンゲージ"の着脱は、"ハイカンゲージ"
のくびれ部分を据付板の"ハイカンゲージ"固定
部に合わせて着脱します。
なお、左側への装着時には、"ハイカンゲージ"
の刻印部が逆転しますが、上がΦ70用、下が
Φ60用ですので、ご注意ください。
据付板固定位置
左図のように、7カ所以上
（上部4カ所、下部3カ所）
固定してください。
※穴位置に◎ の刻印が
あります。
※A　補助パイプの先端位置です。
※B　据付板に刻印されている矢印から左図の
寸法を延長した位置が配管穴の中心です。
※C　中央2ケ所にある△穴は本体センターです
ので、取付時の寸法参考基準にしてください。
※D　中央上部の穴は　形状をしていますので、
ネジを仮止めした後、据付板を引っ掛け
ることが可能です。
※E　水準器を乗せることができます。